

生醫所總務室工務組新冠肺炎(COVID-19)因應措施：

一、封閉樓層：防護本身，適時巡檢該樓層以維安全。

二、當封所14天時，因應措施：

1. 大樓給水、電力系統正常運轉，以維持本所基本用水、電力系統使用。
2. 合約內維護廠商仍照常維護各項設施。例：發電機、電力、電梯、消防…等
3. 一般水利、弱電部分另請配合廠商派員(1人/日)巡檢本所相關設備。例：各式抽、排水幫浦、電力機房內各式電錶正常於否。
4. 例行性維護工作，可能視情況暫停或延後。
5. 異常情況(電力異常、漏水、無運轉)，依所內相關規定辦理申購維修。
6. 離所前工務組所屬水、電、機械、設備全面性安全檢查。

三、當整個雙北停止上班時；

若經政府宣布疫情持續嚴重，必須長期關閉本所，最後將大樓水、電等予以停止以維大樓安全。